

Impianto elettrico campeggio di Steinach

Gli allacciamenti elettrici obsoleti del campeggio di Steinach sono stati sostituiti con un distributore moderno e robusto.

Cliente/installatore:	Comune di Steinach
Compito:	Rinnovo linee elettriche dei singoli bungalow
Soluzione:	Armadi di distribuzione V2A su supporto con due porte, di cui una bloccata e predisposta per altri componenti (comunicazione presa RJ45 per conteggio a distanza), piccolo quadro di distribuzione presso le piazzole
Articolo:	Armadi di distribuzione V2A N° art. 153838 KSV 2516 su paletto con interruttore e presa cod. art. 154613
Quantità:	5x armadi di distribuzione V2A, 74xKSV su paletto
Dotazione:	Contatore su guida DIN, interruttore RCBO, prese per ogni singola utenza alimentazione al tipo di distributore KSV 2516
Campi d'impiego:	Campeggi

Situazione di partenza

I vecchi impianti di distribuzione erano obsoleti e andavano sostituiti. Per l'alimentazione elettrica delle oltre 60 piazzole si è cercata una soluzione ottimale. Ogni utente allacciato all'elettricità doveva essere alimentato e conteggiato singolarmente.

Vantaggi per il cliente

- Contatore energia per ogni bungalow
- Sistema con presa di connessione per ogni utente direttamente nel bungalow
- Esecuzione con 16 Amp. (sufficiente potenza anche in inverno, per riscaldare, cucinare, lavare)
- Installazione pulita con interruttore differenziale integrato per ogni utente



V 0815